



Productcertificaat K90537/02

Uitgegeven 2017-10-15

Vervangt --

pagina 1 van 2

Enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform Het Kiwa Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

De Bruin Tankbouw

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K756/03 "Enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³" d.d. 2017-04-01.

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

288170315

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

De Bruin Tankbouw
Uddelerveen 79
3888 ML UDDEL
Tel. 06 51 76 56 34
Fax 0577 402 109
info@debruintankbouw.nl
www.debruintankbouw.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen:

Verticale bovengrondse tanks conform de beoordelingsrichtlijn BRL-K756/03 "Enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³".

Nadere specificatie:

Indien er een inwendige bekleding wordt toegepast dan zal deze bekleding moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden in BRL-K779. Epoxy bekleding volgens BRL-K779 dient te zijn aangebracht door een volgens BRL-K790 gecertificeerd bedrijf.

Opmerking:

Omdat de Bruin Tankbouw alleen tanks van RVS produceert, maakt paragraaf 4.14 "Uitwendige bescherming van koolstofstalen tanks" geen deel uit van dit certificaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De tanks zijn bestemd om te worden toegepast in tankopslaginstallaties voor vloeistoffen. In veel gevallen betreft het hier bodembedreigende vloeistoffen, alsmede brandbare vloeistoffen.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

Op rand, hals van alle mangaten en op identificatieplaat.

Verplichte aanduidingen:

- naam van de gecertificeerde leverancier of diens handelsmerk;
- tanknummer;
- bouwjaar (vervalt indien het fabricagenummer hier uitsluitel over geeft);
- BRL-K756;
- nominale inhoud van de tank;
- de ontwerpdruk (atmosferisch) van de tank;
- de ontwerptemperatuur van de tank;
- maximale soortgelijk gewicht van het product dat in de tank kan worden opgeslagen;
- type coating;
- het Kiwa-merk.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- "Kiwa" of "KK".

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Leverancier

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.